



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области
152901, г.Рыбинск, ул.Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 52

«26» марта 2019 года
11 ч. 00 мин.

г. Рыбинск

В период с «20» марта 2019 года по «26» марта 2019 года, на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. № 52 от «05» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении - муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 27, расположенного по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, улица Ворошилова, д.3 (юридический адрес месторасположения: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, улица Ворошилова, д.3, ИНН 7610041963 ОГРН 1027601108138), с целью контроля исполнения предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области по устранению нарушений требований пожарной безопасности №53/1/1(31) от «03» апреля 2018 года срок, для исполнения которого истек 10.03.2019 года. Объект, относящийся к категории высокого риска.

Дата и время проведения проверки: в период - с 14 часов 30 минут 20 марта 2019 года по 15 часов 30 минут 20 марта 2019 года; с 14 часов 15 минут 22 марта 2019 года по 15 часов 15 минут 22 марта 2019 года; с 10 часов 00 минут 26 марта 2019 года по 11 часов 00 минут 26 марта 2019 года.

Общая продолжительность проверки: 3 часа/5 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: и.о.директора муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 27 Дроздов Павел Борисович 05.03.2019 года.



(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Лебедева Наталья Николаевна.

При проведении проверки присутствовал: и.о.директора муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 27 Дроздов Павел Борисович.

В ходе проверки установлено следующее:

Здание школы (литер А по техническому паспорту от 12.03.2014 года, инв.№01510) - 1971 года постройки, состоит из двух корпусов: двухэтажного и трёхэтажного, конструктивно соединённых между собой в одно здание. Кроме этого имеется подвальное помещение, в котором находится распределительный теплоузел. Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные,

оштукатуренные, перекрытия железобетонные, кровля плоская, рулонная совмещенная с перекрытием. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 2-ой степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Здание мастерской, гаража (литер Б по техническому паспорту от 12.03.2014 года, инв.№01510) отдельно стоящее, одноэтажное, 1972 года постройки. Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные, оштукатуренные. Перекрытия железобетонные. Крыша – плоская, рулонная. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 2 степени огнестойкости. Здание относится к классу Ф 5 по функциональной пожарной опасности.

В рабочем состоянии находится телефонная связь (550318). Первый этаж здания обеспечен 6 эвакуационными выходами, второй этаж обеспечен 3 эвакуационными выходами, третий этаж обеспечен 2 эвакуационными выходами. Подвальное помещение обеспечено 1 выходом на лестничную клетку. Для выхода на кровлю имеются два люка противопожарных металлических (паспорт ЛПД-1-60-Е1 60) из лестничных клеток. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, радиоканальной системы передачи извещений о пожаре, на момент проверки системы и установки системы автоматической защиты в рабочем исправном состоянии (предоставлен акт замера уровня звукового сигнала оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 18.03.2019 года, акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 18.03.2019 года), с ЯОО ООО ВДПО заключен договор на возмездное оказание услуг №22 от 09.01.2019 года на техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, радиоканальной системы передачи извещений о пожаре. Приемно-контрольный прибор управления системами АПС и СОУЭ расположен в помещении дежурного персонала на первом этаже здания (с круглосуточным пребыванием людей). Сигнал о срабатывании АПС выведен по средствам радиоканальной связи на ЦППС, расположенный в ФГКУ «2ОФПС по Ярославской области»). Здание оборудовано аварийным освещением, обеспечено первичными средствами пожаротушения (в наличие огнетушители ОП 4 – 18 штук, ОП 10 – 1 штука, ОП 8 – 4 штуки). На объекте разработана организационно-распорядительная документация по обеспечению противопожарного режима Ответственными лицами за пожарную безопасность пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму.

Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие, пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-10 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В ходе проведения внеплановой выездной проверки и.о. директора муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 27 Дроздовым П.Б. в добровольном порядке представлены документы, подтверждающие исполнение предписания №53/1/1(31) от 03 апреля 2018 года:

- копии паспортов и инструкция по установке и эксплуатации металлических изделий (двери) и копия сертификата соответствия №0161183;
- копия сертификата соответствия на пену монтажную «Технониколь 240»;
- копия акта проведения комплексных испытаний систем противопожарной защиты в здании школы от 18.03.2019 года, с протоколом замера уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- копия акта проведения комплексных испытаний систем противопожарной защиты в здании мастерских от 18.03.2019 года, с протоколом замера уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- копии удостоверений о прохождении обучения по ПТМ Грищенко В.В., Кострова В.В.;
- копия инструкции о соблюдении требований пожарной безопасности.
- **Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами: не проверялось;**
- **Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;**
- **Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): установлено, что**

предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, г. Войничскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области по устранению нарушений требований пожарной безопасности №53/1/1(31) от «03» апреля 2018 года срок, для исполнения которого истек 10.03.2019 года, выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы: -

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов по Ярославской области
Лебедева Наталья Николаевна
« 24 » марта 2019 года



(подпись) М.П.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

и.о.директора муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 27 Дроздов Павел Борисович
« 27 » марта 2019 года



(подпись) М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)